

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	2月28日				
	05:23	11:05	17:31	23:26	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	467232	470863	504194	416812	464775
烟气温度 (°C)	69.2	68.8	66.4	67.8	68.0
大气压 (kPa)	90.75	89.24	90.36	90.83	90.30
含湿量 (%)	9.6	10.2	9.8	9.5	9.8
平均流速 (m/s)	2.72	2.74	2.93	2.42	2.70
含氧量 (%)	5.7	5.5	5.9	5.6	5.7
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.566	8.216	12.167	7.583	9.383
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	9.382	7.952	12.089	7.388	9.203
烟尘排放速率 (kg/h)	2.89	2.44	3.97	2.05	2.84
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	12	8	16	10	12
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	12	8	16	10	12
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	3.62	2.38	5.22	2.71	3.48
NO _x 浓度 (mg/m ³)	53.7	47.5	55.2	49.1	51.4
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	52.7	46.0	54.8	47.8	50.3
NO _x 排放速率 (kg/h)	16.20	14.12	18.00	13.29	15.40

制作人：赵利东



2020年2月29日



扫描全能王 创建