

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	2月29日				
	05:52	11:47	17:25	23:41	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	509667	478382	462895	505915	489215
烟气温度 (°C)	63.1	65.5	66.2	67.7	65.6
大气压 (kPa)	89.89	88.57	89.14	89.56	89.29
含湿量 (%)	9.3	9.6	9.9	10.1	9.7
平均流速 (m/s)	2.96	2.78	2.69	2.94	2.84
含氧量 (%)	5.5	5.7	5.4	5.3	5.5
烟尘浓度 (mg/m ³)	7.241	6.534	9.882	13.370	9.257
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	7.008	6.408	9.501	12.778	8.924
烟尘排放速率 (kg/h)	2.41	1.99	2.92	4.30	2.90
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	28	24	26	32	28
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	27	24	25	31	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	9.32	7.31	7.67	10.30	8.65
NO _x 浓度 (mg/m ³)	32.2	35.3	33.7	39.9	35.3
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	31.2	34.6	32.4	38.1	34.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.72	10.75	9.95	12.85	11.07

制作人：赵利东



扫描全能王 创建