

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月1日				
	05:37	11:15	17:36	23:05	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	416915	461174	454291	493870	456562
烟气温度 (°C)	63.2	63.5	61.4	62.7	62.7
大气压 (kPa)	89.58	88.86	89.08	89.66	89.30
含湿量 (%)	9.1	8.8	8.6	9.4	9.0
平均流速 (m/s)	2.42	2.68	2.64	2.87	2.65
含氧量 (%)	5.4	5.6	5.8	5.3	5.5
烟尘浓度 (mg/m ³)	6.821	8.506	10.681	9.574	8.896
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	6.558	8.287	10.544	9.150	8.635
烟尘排放速率 (kg/h)	1.85	2.59	3.25	2.91	2.65
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	28	23	25	27	26
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	27	22	25	26	25
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	7.61	6.99	7.60	8.21	7.60
NO _x 浓度 (mg/m ³)	38.3	32.2	35.3	34.2	35.0
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	36.8	31.4	34.8	32.7	33.9
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.41	9.79	10.73	10.40	10.33

制作人：赵利东



扫描全能王 创建