

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月3日				
	05:28	11:04	17:42	23:06	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	517204	473100	462895	461174	478593
烟气温度 (°C)	72.0	71.4	70.3	72.4	71.5
大气压 (kPa)	89.67	89.13	89.46	89.89	89.54
含湿量 (%)	10.3	10.7	10.9	10.4	10.6
平均流速 (m/s)	3.01	2.75	2.69	3.24	2.92
含氧量 (%)	5.5	5.8	5.4	5.6	5.6
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.595	12.582	11.267	16.740	12.796
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.254	12.420	10.832	16.310	12.451
烟尘排放速率 (kg/h)	3.44	3.70	3.26	5.86	4.06
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	21	17	16	25	20
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	20	17	15	24	19
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	6.81	5.00	4.63	8.76	6.30
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	70.0	65.4	62.3	74.6	68.1
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	67.8	64.6	59.9	72.7	66.2
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	22.71	19.24	18.02	26.13	21.52

制作人：赵利东

赵利东



扫描全能王 创建