

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排气手工监测结果

检测日期	3月5日				
	05:26	11:53	17:41	23:14	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	518305	475010	486986	464616	486229
烟气温度 (°C)	74.2	73.4	74.8	72.7	73.8
大气压 (kPa)	89.76	88.87	89.32	89.81	89.44
含湿量 (%)	10.3	10.5	10.7	10.4	10.5
平均流速 (m/s)	3.01	2.76	2.83	2.70	2.80
含氧量 (%)	5.3	5.6	5.8	5.5	5.6
烟尘浓度 (mg/m ³)	8.223	11.523	9.499	6.674	8.980
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	7.859	11.227	9.377	6.459	8.730
烟尘排放速率 (kg/h)	2.66	3.38	2.86	1.94	2.71
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	12	15	10	13	12
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	11	15	10	13	12
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	3.88	4.41	3.01	3.79	3.77
NO _x 浓度 (mg/m ³)	31.7	34.7	37.8	36.3	35.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	30.3	33.8	37.3	35.1	34.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.26	10.19	11.37	10.58	10.60

制作人：赵利东

陆迎



扫描全能王 创建