

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期	3月7日				
	05:54	11:50	17:47	23:07	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	523123	512798	486986	519682	510647
烟气温度 (°C)	70.3	70.8	71.1	71.4	70.9
大气压 (kPa)	89.37	88.62	89.16	89.53	89.17
含湿量 (%)	10.7	10.4	10.2	10.5	10.4
平均流速 (m/s)	3.04	2.98	2.83	3.02	2.97
含氧量 (%)	8.2	8.5	8.3	8.2	8.3
烟尘浓度 (mg/m ³)	7.433	5.468	6.973	4.432	6.076
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	8.713	6.562	8.238	5.195	7.177
烟尘排放速率 (kg/h)	2.43	1.74	2.13	1.44	1.94
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	35	31	37	30	33
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	41	37	44	35	39
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	11.46	9.89	11.29	9.76	10.60
NO _x 浓度 (mg/m ³)	30.7	33.7	39.9	32.2	34.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	36.0	40.4	47.1	37.7	40.3
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.05	10.75	12.17	10.48	10.86

制作人：赵利东

PT-1-2P
10/3-2020



扫描全能王 创建