

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



3月9日

检测日期	3月9日				
	05:08	11:56	17:41	23:19	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	547214	485266	523123	486986	510647
烟气温度 (°C)	68.5	67.7	68.1	67.2	67.9
大气压 (kPa)	89.72	88.62	89.14	89.56	89.26
含湿量 (%)	9.6	9.8	9.5	10.1	9.8
平均流速 (m/s)	3.18	2.82	3.04	2.83	2.97
含氧量 (%)	4.6	4.7	5.1	4.9	4.8
烟尘浓度 (mg/m ³)	7.216	5.344	7.878	7.143	6.895
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	6.597	4.916	7.433	6.653	6.400
烟尘排放速率 (kg/h)	2.53	1.64	2.62	2.22	2.25
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	37	32	25	30	31
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	34	29	24	28	29
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	12.95	9.81	8.33	9.31	10.10
NO _x 浓度 (mg/m ³)	34.7	31.7	37.8	33.7	34.5
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	31.7	29.2	35.7	31.4	32.0
NO _x 排放速率 (kg/h)	12.14	9.72	12.59	10.46	11.23

制作人: 赵利东

赵利东



扫描全能王 创建