

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月12日				
	05:21	11:39	17:46	23:07	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	724818	696459	592867	512730	631718
烟气温度 (°C)	65.9	65.1	65.6	66.2	65.7
大气压 (kPa)	89.58	88.74	89.18	89.62	89.28
含湿量 (%)	7.8	8.3	8.1	8.0	8.0
平均流速 (m/s)	4.21	4.05	3.45	2.98	3.67
含氧量 (%)	9.3	9.3	9.0	9.4	9.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.431	9.813	9.351	11.552	10.787
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	15.938	12.582	11.689	14.935	13.786
烟尘排放速率 (kg/h)	5.92	4.43	3.62	3.88	4.46
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	28	30	24	21	26
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	36	38	30	27	33
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	13.32	13.55	9.28	7.05	10.80
NO _x 浓度 (mg/m ³)	36.8	41.9	34.2	38.3	37.8
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	47.2	53.7	41.8	49.5	48.0
NO _x 排放速率 (kg/h)	17.51	18.92	13.22	12.86	15.63

制作人: 赵利东

赵利东
16/3-2020



扫描全能王 创建