

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月13日				
	05:46	11:15	17:28	23:18	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	556317	598873	526565	519682	550359
烟气温度 (°C)	68.4	69.2	70.1	69.8	69.4
大气压 (kPa)	89.37	88.33	89.12	89.52	89.08
含湿量 (%)	6.5	6.8	6.9	6.5	6.7
平均流速 (m/s)	3.23	3.48	3.06	3.02	3.20
含氧量 (%)	8.8	8.4	8.9	8.2	8.6
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.606	7.191	10.861	8.364	9.506
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	14.267	8.562	13.468	9.804	11.525
烟尘排放速率 (kg/h)	4.26	2.79	3.72	2.86	3.41
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	16	13	15	12	14
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	20	15	19	14	17
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.87	5.05	5.14	4.10	5.04
NO _x 浓度 (mg/m ³)	38.3	44.5	41.4	34.7	39.7
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	47.1	53.0	51.3	40.7	48.0
NO _x 排放速率 (kg/h)	14.05	17.27	14.20	11.86	14.34

制作人：赵利东

赵利东

16/3-2020



2020年3月14日



扫描全能王 创建