

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月16日				
	5:45	11:13	15:48	23:43	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	483009	527229	569431	572531	538050
烟气温度℃	65.5	67.3	67.8	68.2	67.20
环境大气压 Kpa	87.36	88.25	88.39	87.33	87.83
湿度 (%RH)	5.6	5.7	5.5	5.1	5.5
烟气流速 m/s	2.81	3.06	3.31	3.33	3.13
含氧量 (%)	8.3	8.1	8.5	8.6	8.38
烟尘浓度 mg/Nm ³	7.976	6.355	6.589	6.180	6.775
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	9.420	7.390	7.907	7.476	8.048
烟尘排放速率 kg/h	2.49	2.18	2.44	2.28	2.35
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	6	8	11	10	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7	9	13	12	10
二氧化硫排放速率 kg/h	1.87	2.74	4.07	3.69	3.09
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	28.0	31.0	36.0	33.0	32.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.1	36.0	43.2	39.9	38.1
氮氧化物排放速率 kg/h	8.73	10.61	13.33	12.19	11.21

编制人：赵利东

内蒙古腾峰环境检测有限公司



陈迎 17-2020

编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建