

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月17日				
	5:45	11:13	15:48	23:43	平均值
检测项目					
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	574420	570980	482383	526071	538463
烟气温度℃	68.3	67.2	67.9	66.3	67.4
环境大气压 Kpa	87.16	87.59	88.15	88.26	87.79
湿度 (%RH)	5.5	5.2	5.9	5.4	5.5
烟气流速 m/s	3.34	3.32	2.80	3.06	3.13
含氧量 (%)	7.9	7.8	8.2	8.4	8.1
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	7.222	6.664	6.100	5.601	6.397
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.270	7.573	7.148	6.668	7.415
烟尘排放速率 kg/h	2.65	2.47	1.90	1.92	2.24
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11	15	13	8	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13	17	15	10	14
二氧化硫排放速率 kg/h	4.04	5.55	4.05	2.75	4.10
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	31.2	29.8	26.5	33.1	30.2
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35.7	33.9	31.1	39.4	35.0
氮氧化物排放速率 kg/h	11.50	11.00	8.30	11.40	10.53

编制人：赵利东

*赵利东*

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建