

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	3月18日				
	5:26	10:57	16:33	22:51	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	608748	644183	608220	608393	617386
烟气温度℃	65.2	66.3	67.1	66.9	66.4
环境大气压 Kpa	88.16	88.59	88.72	88.36	88.46
湿度 (%RH)	6.3	6.2	6.5	6.0	6.3
烟气流速 m/s	3.54	3.74	3.53	3.54	3.59
含氧量 (%)	7.6	7.7	8.2	8.1	7.9
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5.604	5.822	6.310	6.102	5.960
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6.274	6.567	7.394	7.096	6.833
烟尘排放速率 kg/h	2.21	2.44	2.48	2.41	2.38
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5	9	13	7	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6	10	15	8	10
二氧化硫排放速率 kg/h	1.97	3.77	5.12	2.76	3.41
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	33.6	32.5	28.6	28.9	30.9
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	37.6	36.7	33.5	33.6	35.3
氮氧化物排放速率 kg/h	13.20	13.60	11.30	11.40	12.38

编制人：赵利东

*赵利东*



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年3月19日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建