

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	3月19日				
	5:19	11:26	17:31	23:17	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	569600	567085	566961	570598	568561
烟气温度℃	62.3	63.5	62.8	64.1	63.2
环境大气压 Kpa	87.33	88.29	88.36	87.33	87.83
湿度 (%RH)	6.2	6.5	6.9	6.4	6.5
烟气流速 m/s	3.31	3.30	3.29	3.32	3.30
含氧量 (%)	8.1	8.3	7.9	7.5	8.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	6.435	6.606	6.845	7.210	6.774
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	7.482	7.803	7.837	8.012	7.783
烟尘排放速率 kg/h	2.37	2.44	2.52	2.65	2.50
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	13	15	13	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	10	15	17	14	14
二氧化硫排放速率 kg/h	3.32	4.80	5.53	4.78	4.61
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	29.3	27.5	31.1	37.6	31.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	34.1	32.5	35.6	41.8	36.0
氮氧化物排放速率 kg/h	10.8	10.2	11.5	13.8	11.56

编制人：赵利东

赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司
2020年3月20日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建