


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月20日				
	5:33	10:58	16:29	22:05	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	607965	602470	606155	610198	606697
烟气温度℃	59.3	58.5	61.2	62.5	60.4
环境大气压 Kpa	87.29	88.36	88.29	87.36	87.83
湿度 (%RH)	7.5	7.3	7.9	7.8	7.6
烟气流速 m/s	3.53	3.50	3.52	3.55	3.53
含氧量 (%)	8.5	8.9	8.6	8.3	8.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.073	9.139	10.149	10.039	10.100
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.288	11.329	12.277	11.858	12.188
烟尘排放速率 kg/h	4.33	3.61	3.97	3.91	3.96
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	15	13	18	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	19	16	21	17
二氧化硫排放速率 kg/h	4.30	5.93	5.09	7.00	5.58
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	25.6	28.9	31.6	33.9	30.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	30.7	35.8	38.2	40.0	36.2
氮氧化物排放速率 kg/h	10.0	11.4	12.4	13.2	11.75

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾煌环境检测有限公司



扫描全能王 创建