

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月21日				
	5:44	11:38	17:51	23:29	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	645368	642564	643058	679509	652625
烟气温度℃	64.3	64.8	64.9	64.6	64.7
环境大气压 Kpa	88.19	88.75	88.64	88.27	88.46
湿度 (%RH)	6.8	6.5	6.3	6.9	6.6
烟气流速 m/s	3.75	3.73	3.74	3.95	3.79
含氧量 (%)	7.9	8.1	8.3	8.1	8.1
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.205	9.853	10.358	10.691	10.527
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	12.830	11.457	12.234	12.431	12.238
烟尘排放速率 kg/h	4.67	4.13	4.34	4.70	4.46
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	9	11	8	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	6	10	13	9	10
二氧化硫排放速率 kg/h	2.08	3.77	4.61	3.51	3.50
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	29.3	28.6	31.5	33.6	30.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.5	33.3	37.2	39.1	35.8
氮氧化物排放速率 kg/h	12.2	12.0	13.2	14.8	13.04

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建