

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月22日				
	5:53	10:46	17:13	23:36	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	676270	673521	641499	643062	658588
烟气温度 ℃	58.3	58.6	61.2	61.7	60.0
环境大气压 Kpa	87.59	88.26	88.39	87.91	88.04
湿度 (%RH)	6.6	6.9	7.1	6.8	6.9
烟气流速 m/s	3.93	3.91	3.73	3.74	3.83
含氧量 (%)	8.4	8.3	8.6	8.1	8.4
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10.519	10.675	10.390	10.738	10.581
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	12.522	12.609	12.569	12.487	12.547
烟尘排放速率 kg/h	4.65	4.73	4.35	4.49	4.55
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6	11	13	8	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	7	13	16	9	11
二氧化硫排放速率 kg/h	2.65	4.87	5.44	3.34	4.08
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	27.6	25.3	29.1	30.4	28.1
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	32.9	29.9	35.2	35.3	33.3
氮氧化物排放速率 kg/h	12.2	11.2	12.2	12.7	12.07

编制人：赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建