

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月23日				
	5:19	11:29	14:43	22:52	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	646946	644971	679493	712989	671100
烟气温度℃	64.3	65.2	65.8	65.3	65.2
环境大气压 Kpa	87.52	88.13	88.52	88.16	88.08
湿度 (%RH)	6.1	6.3	6.5	6.3	6.3
烟气流速 m/s	3.76	3.75	3.95	4.14	3.90
含氧量 (%)	8.0	8.3	8.5	8.3	8.3
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.298	10.438	10.879	11.215	10.958
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13.036	12.328	13.055	13.246	12.917
烟尘排放速率 kg/h	4.72	4.36	4.79	5.19	4.76
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	5	11	16	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10	6	13	19	12
二氧化硫排放速率 kg/h	3.76	2.09	4.84	7.40	4.52
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	25.8	29.3	31.6	37.2	31.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.8	34.6	37.9	43.9	36.6
氮氧化物排放速率 kg/h	10.8	12.3	13.9	17.2	13.53

编制人：赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建