

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	3月24日				
	5:33	11:38	15:45	22:58	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	680214	713093	678540	682248	688524
烟气温度℃	61.3	63.5	62.8	64.3	63.0
环境大气压 Kpa	87.33	87.86	87.92	87.39	87.63
湿度 (%RH)	6.5	6.8	6.3	6.6	6.6
烟气流速 m/s	3.95	4.14	3.94	3.96	4.00
含氧量 (%)	8.1	8.3	8.5	8.1	8.3
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.582	10.729	11.215	11.580	11.276
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.468	12.671	13.458	13.465	13.266
烟尘排放速率 kg/h	5.10	4.94	4.95	5.08	5.02
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	9	11	13	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	9	11	13	15	12
二氧化硫排放速率 kg/h	3.52	4.15	4.86	5.70	4.56
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	24.6	25.3	28.1	29.3	26.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	28.6	29.9	33.7	34.1	31.6
氮氧化物排放速率 kg/h	10.8	11.7	12.4	12.8	11.93

编制人：赵利东

内蒙古腾峰环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建