

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	3月25日				
	5:36	10:54	14:13	23:44	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	649842	682109	644742	649367	656515
烟气温度℃	65.3	66.3	64.2	66.1	65.5
环境大气压 Kpa	87.36	88.16	88.29	87.53	87.84
湿度 (%RH)	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2
烟气流速 m/s	3.78	3.96	3.75	3.77	3.82
含氧量 (%)	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.835	10.943	11.671	11.816	11.567
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	14.672	13.238	13.895	14.528	14.083
烟尘排放速率 kg/h	4.89	4.78	4.86	4.88	4.85
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11	13	15	10	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	14	16	18	12	15
二氧化硫排放速率 kg/h	4.54	5.68	6.24	4.13	5.15
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	23.6	25.8	24.9	27.6	25.5
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.3	31.2	29.6	33.9	31.0
氮氧化物排放速率 kg/h	9.7	11.3	10.4	11.4	10.69

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建