

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	3月26日				
	5:19	10:46	15:43	22:38	平均值
检测项目					
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	745317	713476	680199	680695	704922
烟气温度℃	61.3	62.5	62.9	62.4	62.3
环境大气压 Kpa	87.29	87.51	87.63	87.19	87.41
湿度 (%RH)	6.5	6.8	6.6	6.3	6.6
烟气流速 m/s	4.33	4.15	3.95	3.96	4.10
含氧量 (%)	8.1	8.3	8.5	8.1	8.3
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	12.103	11.545	12.023	12.124	11.949
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	14.073	13.636	14.428	14.098	14.059
烟尘排放速率 kg/h	5.83	5.32	5.29	5.34	5.44
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	11	16	13	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	13	19	15	14
二氧化硫排放速率 kg/h	3.85	5.07	7.03	5.72	5.42
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	22.8	22.6	24.3	26.1	24.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	26.5	26.7	29.2	30.3	28.2
氮氧化物排放速率 kg/h	11.0	10.4	10.7	11.5	10.89

编制人：赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建