

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	3月27日				
	5:46	11:18	15:43	23:55	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	707113	673634	638733	640263	664936
烟气温度 ℃	58.3	59.6	59.2	59.7	59.2
环境大气压 Kpa	88.19	88.35	88.62	88.29	88.36
湿度 (%RH)	6.8	6.5	7.1	7.2	6.9
烟气流速 m/s	4.11	3.91	3.71	3.72	3.86
含氧量 (%)	7.5	7.9	7.6	7.7	7.7
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.714	10.918	11.624	11.706	11.490
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13.015	12.501	13.012	13.203	12.933
烟尘排放速率 kg/h	5.44	4.85	4.88	4.90	5.02
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5	9	16	17	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6	10	18	19	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.32	4.00	6.72	7.12	5.04
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	22.8	22.6	24.3	26.1	24.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	31.5	32.6	34.9	33.2	33.1
氮氧化物排放速率 kg/h	10.6	10.0	10.2	10.9	10.44

编制人：赵利东



内蒙古腾煌环境检测有限公司

2020年3月28日

编制单位：内蒙古腾煌环境检测有限公司



扫描全能王 创建