

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月28日				
	5:21	11:33	14:39	22:48	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	677934	640952	607282	611801	634492
烟气温度℃	61.3	62.3	63.5	65.8	63.2
环境大气压 Kpa	87.59	88.29	87.92	87.29	87.77
湿度 (%RH)	5.6	5.8	6.1	6.5	6.0
烟气流速 m/s	3.94	3.72	3.53	3.56	3.69
含氧量 (%)	8.1	8.2	8.5	7.9	8.2
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.545	10.672	11.470	11.594	11.320
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.424	12.506	13.764	13.275	13.242
烟尘排放速率 kg/h	5.13	4.51	4.53	4.54	4.68
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	11	16	18	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	10	13	19	21	16
二氧化硫排放速率 kg/h	4.00	4.64	6.32	7.04	5.50
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.0	28.3	29.1	27.6	27.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.5	32.6	34.9	33.2	33.1
氮氧化物排放速率 kg/h	11.5	11.9	11.5	10.8	11.45

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾煌环境检测有限公司



扫描全能王 创建