

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月29日				
	5:16	10:16	15:41	23:51	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	716190	681487	609306	646740	663431
烟气温度℃	64.3	65.2	64.8	64.2	64.6
环境大气压 Kpa	87.29	87.61	87.82	87.39	87.53
湿度 (%RH)	6.1	6.0	6.5	6.3	6.2
烟气流速 m/s	4.16	3.96	3.54	3.76	3.86
含氧量 (%)	7.4	7.5	7.9	7.6	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.846	11.018	11.229	11.322	11.354
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.065	12.242	12.858	12.674	12.710
烟尘排放速率 kg/h	5.46	4.85	4.41	4.72	4.86
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	8	11	9	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	6	9	13	10	9
二氧化硫排放速率 kg/h	2.30	3.52	4.32	3.75	3.48
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	28.1	25.0	26.9	27.3	26.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.5	32.6	34.9	33.2	33.1
氮氧化物排放速率 kg/h	13.0	11.0	10.6	11.4	11.48

编制人：赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年3月30日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建