

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	3月30日				
	5:40	11:10	14:23	22:12	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	682957	713586	645071	681965	680895
烟气温度℃	64.2	64.8	64.3	64.5	64.5
环境大气压 Kpa	87.31	87.79	87.80	87.23	87.53
湿度 (%RH)	6.3	6.0	5.9	5.8	6.0
烟气流速 m/s	3.97	4.15	3.75	3.96	3.96
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.8	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	10.555	10.994	10.211	10.829	10.647
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	11.728	12.306	11.262	12.306	11.901
烟尘排放速率 kg/h	4.63	5.09	4.28	4.77	4.69
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	9	10	7	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8	10	11	8	9
二氧化硫排放速率 kg/h	3.07	4.17	4.19	3.09	3.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	28.1	25.0	26.9	27.3	26.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	32.5	32.1	34.5	32.9	33.0
氮氧化物排放速率 kg/h	12.3	11.6	11.3	12.0	11.80

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建