

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测项目	检测日期				
	4月2日				
	3:34	10:12	13:45	22:12	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	485239	572071	530166	611526	549751
烟气温度 °C	66.4	67.3	68.1	65.1	66.7
环境大气压 Kpa	87.22	87.71	87.88	87.26	87.52
湿度 (%RH)	6.8	6.4	6.6	6.7	6.6
烟气流速 m/s	2.82	3.32	3.08	3.55	3.19
含氧量 (%)	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	14.433	13.820	12.384	11.856	13.123
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	14.829	14.395	12.901	12.181	13.576
烟尘排放速率 kg/h	4.44	5.06	4.19	4.64	4.58
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	13	6	9	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	10	14	6	9	10
二氧化硫排放速率 kg/h	3.08	4.76	2.03	3.52	3.35
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	36.0	39.0	39.4	36.5	37.7
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	32.5	32.1	34.5	32.9	33.0
氮氧化物排放速率 kg/h	11.1	14.3	13.3	14.3	13.24

编制人：赵利东

赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建