

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果



| 检测日期 检测项目 | 4月3日 | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4:34 | 10:45 | 14:45 | 22:10 | 平均值 |
| 烟气流量 Nm ³ /h | 532292 | 483842 | 611709 | 574104 | 550487 |
| 烟气温度℃ | 67.6 | 67.8 | 68.1 | 67.3 | 67.7 |
| 环境大气压 Kpa | 87.32 | 87.78 | 87.98 | 87.23 | 87.58 |
| 湿度 (%RH) | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 |
| 烟气流速 m/s | 3.09 | 2.81 | 3.55 | 3.34 | 3.20 |
| 含氧量 (%) | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 |
| 烟尘浓度 mg/Nm ³ | 11.584 | 10.484 | 10.097 | 11.087 | 10.813 |
| 烟尘折算浓度 mg/Nm ³ | 12.323 | 10.920 | 10.445 | 11.712 | 11.350 |
| 烟尘排放速率 kg/h | 3.90 | 3.24 | 3.95 | 4.04 | 3.78 |
| 二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³ | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³ | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 二氧化硫排放速率 kg/h | 2.02 | 2.47 | 3.52 | 2.55 | 2.64 |
| 氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³ | 34.7 | 39.2 | 38.6 | 39.5 | 38.0 |
| 氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³ | 36.9 | 40.8 | 39.9 | 41.7 | 39.9 |
| 氮氧化物排放速率 kg/h | 11.7 | 12.1 | 15.1 | 14.4 | 13.32 |

编制人：赵利东

赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建