

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	4月4日				
	4:12	10:34	14:34	22:02	平均值
检测项目					
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	434801	530549	484251	531300	495225
烟气温度℃	68.1	67.9	67.6	67.7	67.8
环境大气压 Kpa	87.23	87.67	87.76	87.33	87.50
湿度 (%RH)	6.5	6.7	6.9	6.6	6.7
烟气流速 m/s	2.53	3.08	2.81	3.09	2.88
含氧量 (%)	6.6	6.9	7.1	6.7	6.8
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.081	10.498	10.631	10.301	10.628
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.543	11.168	11.472	10.805	11.247
烟尘排放速率 kg/h	3.05	3.55	3.28	3.48	3.34
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	11	10	9	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	12	11	9	10
二氧化硫排放速率 kg/h	2.20	3.72	3.08	3.04	3.01
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.9	33.8	37.9	38.1	34.9
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	31.1	36.0	40.9	40.0	37.0
氮氧化物排放速率 kg/h	8.2	11.4	11.7	12.9	11.05

编制人：赵利东

*赵利东*

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月5日



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建