


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	4月5日				
	4:11	10:24	14:12	22:16	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	485527	572976	530172	613656	550583
烟气温度 °C	67.1	67.3	66.9	67.2	67.1
环境大气压 Kpa	87.33	87.65	87.68	87.23	87.47
湿度 (%RH)	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9
烟气流速 m/s	2.82	3.33	3.08	3.57	3.20
含氧量 (%)	7.1	7.3	7.2	6.9	7.1
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10.810	14.342	16.469	18.306	14.982
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.666	15.703	17.901	19.475	16.186
烟尘排放速率 kg/h	3.32	5.23	5.56	7.13	5.31
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	7	4	7	7
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	8	4	7	7
二氧化硫排放速率 kg/h	2.46	2.55	1.35	2.73	2.27
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	16.8	33.0	32.1	28.7	27.7
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	18.1	36.1	34.9	30.5	29.9
氮氧化物排放速率 kg/h	5.2	12.0	10.8	11.2	9.80

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建