

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	检测日期 4月6日				
	3:26	10:45	14:34	21:32	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	530961	431859	482708	374481	455002
烟气温度 °C	66.2	66.4	66.8	66.3	66.4
环境大气压 Kpa	87.22	87.82	87.86	87.35	87.56
湿度 (%RH)	6.4	6.7	6.2	6.1	6.4
烟气流速 m/s	3.09	2.51	2.81	2.18	2.64
含氧量 (%)	6.9	7.7	7.7	7.8	7.5
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.083	11.245	14.157	16.219	13.176
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11.790	12.682	15.967	18.431	14.718
烟尘排放速率 kg/h	3.75	3.11	4.40	3.90	3.79
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	5	8	9	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	6	9	10	8
二氧化硫排放速率 kg/h	2.71	1.38	2.48	2.16	2.18
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.2	28.5	29.7	27.6	28.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	31.1	32.1	33.5	31.4	32.0
氮氧化物排放速率 kg/h	9.9	7.9	9.2	6.6	8.41

编制人：赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建