


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	4月7日				
	4:48	10:33	13:39	22:09	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	572848	610976	528851	529461	560534
烟气温度℃	65.2	65.7	65.8	65.4	65.5
环境大气压 Kpa	87.34	87.72	87.76	87.45	87.57
湿度 (%RH)	6.9	7.1	6.7	6.9	6.9
烟气流速 m/s	3.33	3.55	3.07	3.08	3.26
含氧量 (%)	6.9	6.8	7.2	7.6	7.1
烟尘浓度 mg/Nm ³	14.412	15.097	10.884	13.371	13.441
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	15.332	15.948	11.831	14.967	14.519
烟尘排放速率 kg/h	5.26	5.89	3.69	4.52	4.84
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	6	8	10	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	6	9	11	10
二氧化硫排放速率 kg/h	4.38	2.34	2.71	3.38	3.20
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	24.3	27.1	26.4	25.9	25.9
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	25.9	28.6	28.7	29.0	28.0
氮氧化物排放速率 kg/h	8.9	10.6	9.0	8.8	9.29

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建