

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月8日				
	4:18	10:44	14:44	21:40	平均值
烟气流量 Nm^3/h	377078	433290	530548	485677	456648
烟气温度 $^{\circ}\text{C}$	68.7	67.5	67.4	67.8	67.9
环境大气压 Kpa	87.28	87.67	87.72	87.33	87.50
湿度 (%RH)	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1
烟气流速 m/s	2.19	2.52	3.08	2.82	2.65
含氧量 (%)	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5
烟尘浓度 mg/Nm^3	12.362	13.058	13.169	12.876	12.866
烟尘折算浓度 mg/Nm^3	13.736	14.727	14.632	14.201	14.324
烟尘排放速率 kg/h	2.94	3.59	4.44	3.95	3.73
二氧化硫实测浓度 mg/Nm^3	8	6	8	10	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm^3	9	7	9	11	9
二氧化硫排放速率 kg/h	1.90	1.65	2.70	3.07	2.33
氮氧化物实测浓度 mg/Nm^3	32.1	33.7	37.1	30.4	33.3
氮氧化物折算浓度 mg/Nm^3	35.7	38.0	41.2	33.5	37.1
氮氧化物排放速率 kg/h	7.6	9.3	12.5	9.3	9.68

编制人：赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月9日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建