

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月9日				
	4:40	9:59	14:11	21:35	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	486171	374849	531255	434183	456614
烟气温度℃	67.2	67.4	68.1	67.8	67.6
环境大气压 Kpa	87.34	87.86	87.81	87.31	87.58
湿度 (%RH)	7.5	7.2	7.4	6.9	7.3
烟气流速 m/s	2.83	2.18	3.09	2.52	2.65
含氧量 (%)	7.1	7.4	6.9	7.2	7.2
烟尘浓度 mg/Nm ³	10.809	12.006	11.636	13.137	11.897
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	11.664	13.242	12.379	14.279	12.891
烟尘排放速率 kg/h	3.30	2.86	3.91	3.61	3.42
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	9	9	6	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8	10	10	7	8
二氧化硫排放速率 kg/h	2.14	2.15	3.02	1.65	2.24
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	32.1	33.7	37.1	30.4	33.3
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	34.6	37.2	39.5	33.0	36.1
氮氧化物排放速率 kg/h	9.8	8.0	12.5	8.4	9.67

编制人：赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月10日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建