

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月11日				
	4:41	10:11	14:16	21:41	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	376041	530186	484253	434325	456201
烟气温度℃	66.3	66.5	67.1	66.8	66.7
环境大气压 Kpa	87.36	87.86	87.81	87.32	87.59
湿度 (%RH)	7.5	7.9	7.4	7.8	7.7
烟气流速 m/s	2.19	3.08	2.81	2.52	2.65
含氧量 (%)	7.4	6.8	6.9	7.5	7.2
烟尘浓度 mg/Nm ³	10.549	9.962	11.383	10.817	10.678
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	11.635	10.523	12.110	12.019	11.572
烟尘排放速率 kg/h	2.50	3.34	3.50	2.96	3.07
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	9	6	7	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	9	10	6	8	8
二氧化硫排放速率 kg/h	1.90	3.02	1.84	1.91	2.17
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	28.3	32.1	35.5	31.2	31.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.2	33.9	37.8	34.7	34.4
氮氧化物排放速率 kg/h	6.7	10.8	10.9	8.5	9.23

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建