


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气出口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月12日				
	5:07	10:16	14:17	22:35	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	307215	374893	216696	306768	301393
烟气温度℃	67.1	67.3	67.5	67.2	67.3
环境大气压 Kpa	87.32	87.85	87.84	87.33	87.59
湿度 (%RH)	7.1	7.3	7.5	7.0	7.2
烟气流速 m/s	1.79	2.18	1.26	1.78	1.75
含氧量 (%)	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3
烟尘浓度 mg/Nm ³	12.619	13.707	14.161	15.079	13.892
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.918	14.792	15.392	16.510	15.153
烟尘排放速率 kg/h	2.45	3.27	1.94	2.93	2.65
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	7	8	7	7
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8	8	9	8	8
二氧化硫排放速率 kg/h	1.36	1.67	1.10	1.36	1.37
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	30.1	31.2	32.1	31.5	31.2
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.2	33.7	34.9	34.5	34.1
氮氧化物排放速率 kg/h	5.8	7.4	4.4	6.1	5.95

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建