

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月14日				
	4:31	10:33	13:33	22:20	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	305952	215793	215683	305911	260835
烟气温度℃	65.3	65.8	65.4	65.7	65.6
环境大气压 Kpa	87.36	87.81	87.83	87.29	87.57
湿度 (%RH)	6.5	6.8	6.7	6.6	6.7
烟气流速 m/s	1.78	1.25	1.25	1.78	1.52
含氧量 (%)	7.8	7.6	7.7	7.5	7.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	12.613	14.117	11.409	13.048	12.797
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	14.333	15.803	12.867	14.498	14.375
烟尘排放速率 kg/h	2.47	1.95	1.58	2.55	2.14
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	6	7	10	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11	7	8	11	9
二氧化硫排放速率 kg/h	1.96	0.83	0.97	1.96	1.43
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	24.2	24.6	24.8	24.7	24.6
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	27.5	27.5	28.0	27.4	27.6
氮氧化物排放速率 kg/h	4.7	3.4	3.4	4.8	4.10

编制人：赵利东



内蒙古腾煌环境检测有限公司

2020年4月15日

编制单位：内蒙古腾煌环境检测有限公司



扫描全能王 创建