

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月15日				
	5:07	10:21	14:48	22:10	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	306380	215697	305473	305901	283363
烟气温度℃	64.9	65.1	65.4	65.2	65.2
环境大气压 Kpa	87.23	87.85	87.86	87.31	87.56
湿度 (%RH)	7.1	7.2	7.5	7.0	7.2
烟气流速 m/s	1.78	1.25	1.78	1.78	1.65
含氧量 (%)	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	11.411	11.691	12.191	11.414	11.677
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	12.870	13.087	13.545	12.777	13.070
烟尘排放速率 kg/h	2.22	1.61	2.37	2.23	2.11
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	9	10	9	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	12	10	11	10	11
二氧化硫排放速率 kg/h	2.14	1.24	1.95	1.76	1.77
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	31.2	32.4	31.8	32.7	32.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	35.2	36.3	35.3	36.6	35.8
氮氧化物排放速率 kg/h	6.1	4.5	6.2	6.4	5.78

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾泽环境检测有限公司



扫描全能王 创建