

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月16日				
	3:56	10:45	14:21	21:10	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	307180	305720	216263	306722	283971
烟气温度℃	66.7	66.5	66.4	66.8	66.6
环境大气压 Kpa	87.38	87.86	87.87	87.29	87.60
湿度 (%RH)	7.5	7.3	7.4	7.1	7.3
烟气流速 m/s	1.79	1.78	1.26	1.78	1.65
含氧量 (%)	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	9.763	10.480	11.010	11.009	10.565
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	11.010	11.732	12.233	12.324	11.825
烟尘排放速率 kg/h	1.89	2.04	1.51	2.14	1.90
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	12	9	10	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11	13	10	11	11
二氧化硫排放速率 kg/h	1.94	2.34	1.24	1.94	1.86
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34.2	34.5	34.8	34.5	34.5
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	38.6	38.6	38.7	38.6	38.6
氮氧化物排放速率 kg/h	6.6	6.7	4.8	6.7	6.21

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建