

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期 检测项目	2020年11月19日				
	4:14	9:58	14:11	21:54	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	307188	305837	216301	216879	261551
烟气温度℃	67.5	67.6	67.1	67.4	67.4
环境大气压 Kpa	87.33	87.86	87.84	87.34	87.59
湿度 (%RH)	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8
烟气流速 m/s	1.79	1.78	1.26	1.26	1.52
含氧量 (%)	8.1	8.2	8.2	8	8.1
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	15.467	13.705	15.734	15.892	15.200
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	17.985	16.061	18.438	18.337	17.705
烟尘排放速率 kg/h	3.01	2.68	2.17	2.19	2.51
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11	9	10	8	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13	11	12	9	11
二氧化硫排放速率 kg/h	2.14	1.76	1.38	1.10	1.59
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	25.6	24.8	25.7	25.6	25.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.8	29.1	30.1	29.5	29.6
氮氧化物排放速率 kg/h	5.0	4.8	3.5	3.5	4.22

编制人：赵利东

*赵利东*



内蒙古腾泽环境检测有限公司

2020年11月20日

编制单位：内蒙古腾泽环境检测有限公司



扫描全能王 创建