

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放连续监测结果

检测日期 检测项目	4月20日				
	3:57	10:45	13:42	22:54	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	217603	305908	306184	306820	284129
烟气温度℃	68.5	68.1	67.8	67.2	67.9
环境大气压 Kpa	87.31	87.84	87.82	87.23	87.55
湿度 (%RH)	6.9	6.4	6.8	6.8	6.7
烟气流速 m/s	1.26	1.78	1.78	1.78	1.65
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.1	7.5	7.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	15.064	14.112	12.197	13.058	13.608
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	16.737	15.797	13.162	14.508	15.051
烟尘排放速率 kg/h	2.07	2.76	2.38	2.54	2.44
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	8	9	8	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11	9	10	9	10
二氧化硫排放速率 kg/h	1.37	1.57	1.76	1.56	1.56
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	27.1	27.5	27.6	26.4	27.2
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	30.1	30.8	29.8	29.3	30.0
氮氧化物排放速率 kg/h	3.7	5.4	5.4	5.1	4.91

编制人：赵利东

赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月21日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建