

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果



检测日期 检测项目	4月21日				
	3:23	10:11	14:12	22:15	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	304855	214779	303914	215440	259747
烟气温度℃	64.2	64.2	64.5	64.3	64.3
环境大气压 Kpa	87.24	87.86	87.84	87.31	87.56
湿度 (%RH)	5.2	5.8	5.6	5.7	5.6
烟气流速 m/s	1.77	1.25	1.77	1.25	1.51
含氧量 (%)	7.1	6.9	7.5	7.4	7.2
烟尘浓度 mg/Nm ³	16.707	16.930	15.341	17.121	16.525
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	18.029	18.011	17.045	18.884	17.992
烟尘排放速率 kg/h	3.31	2.37	3.04	2.39	2.78
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	8	9	10	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	12	9	10	11	10
二氧化硫排放速率 kg/h	2.18	1.12	1.78	1.40	1.62
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	24.3	25.4	26.1	25.6	25.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	26.2	27.0	29.0	28.2	27.6
氮氧化物排放速率 kg/h	4.8	3.6	5.2	3.6	4.28

编制人：赵利东

内蒙古腾峰环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建