


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期 检测项目	4月22日				
	4:12	9:42	13:52	21:16	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	305628	303977	304513	305172	304822
烟气温度℃	65.1	64.2	64.8	64.6	64.7
环境大气压 Kpa	87.35	87.87	87.86	87.32	87.60
湿度 (%RH)	6.1	6.2	6.4	6.3	6.3
烟气流速 m/s	1.78	1.77	1.77	1.77	1.77
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.2	7.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	13.835	14.107	12.977	14.673	13.898
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	15.373	15.791	14.313	15.949	15.357
烟尘排放速率 kg/h	2.72	2.78	2.55	2.88	2.73
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	10	9	10	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	11	10	11	11
二氧化硫排放速率 kg/h	2.36	1.97	1.77	1.96	2.02
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	22.5	22.8	22.6	22.4	22.6
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	25.0	25.5	24.9	24.3	24.9
氮氧化物排放速率 kg/h	4.4	4.5	4.4	4.4	4.44

编制人：赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月23日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建