


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月23日				
	4:23	9:52	13:41	21:53	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	306176	304910	305033	305694	305454
烟气温度℃	65.5	65.6	65.7	65.3	65.5
环境大气压 Kpa	87.32	87.84	87.83	87.31	87.58
湿度 (%RH)	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6
烟气流速 m/s	1.78	1.77	1.77	1.78	1.78
含氧量 (%)	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13.026	13.709	14.163	8.561	12.365
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	14.474	15.120	15.506	9.442	13.635
烟尘排放速率 kg/h	2.54	2.69	2.78	1.68	2.42
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10	12	11	10	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11	13	12	11	12
二氧化硫排放速率 kg/h	1.95	2.35	2.16	1.96	2.11
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	26.5	26.4	26.1	28.9	27.0
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29.4	29.1	28.6	31.9	29.8
氮氧化物排放速率 kg/h	5.2	5.2	5.1	5.7	5.28

编制人：赵利东



内蒙古腾峰环境检测有限公司

2020年4月24日

编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建