

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期 检测项目	4月24日				
	4:12	9:56	14:12	22:35	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	374466	215347	304357	305179	299837
烟气温度℃	66.2	66.5	65.9	66.1	66.2
环境大气压 Kpa	87.21	87.85	87.84	87.31	87.55
湿度 (%RH)	5.1	5.4	5.3	5.2	5.3
烟气流速 m/s	2.18	1.25	1.77	1.77	1.74
含氧量 (%)	7.6	7.4	7.2	7.1	7.3
烟尘浓度 mg/Nm ³	13.860	14.916	15.341	14.268	14.596
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	15.515	16.452	16.675	15.397	16.009
烟尘排放速率 kg/h	3.35	2.09	3.04	2.82	2.83
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	14	10	11	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	15	11	12	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.90	1.96	1.98	2.18	2.26
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	29.4	29.5	29.7	28.9	29.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	32.9	32.5	32.3	31.2	32.2
氮氧化物排放速率 kg/h	7.1	4.1	5.9	5.7	5.71

编制人：赵利东

内蒙古腾峰环境检测有限公司

2020年4月24日

编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建