

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月25日				
	4:25	9:55	14:52	22:41	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	375244	305319	305318	374536	340104
烟气温度℃	66.3	66.4	66.3	66.4	66.4
环境大气压 Kpa	87.23	87.67	87.68	87.35	87.48
湿度 (%RH)	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1
烟气流速 m/s	2.18	1.77	1.77	2.18	1.98
含氧量 (%)	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	15.079	14.142	14.977	15.075	14.818
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	16.879	15.713	17.020	16.876	16.622
烟尘排放速率 kg/h	3.62	2.78	2.94	3.62	3.24
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	13	10	11	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	14	11	12	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.88	2.55	1.97	2.64	2.51
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	27.5	27.6	28.1	28.4	27.9
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	30.8	30.7	31.9	31.8	31.3
氮氧化物排放速率 kg/h	6.6	5.4	5.5	6.8	6.09

编制人：赵利东

赵利东
30-2020



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月26日

检验检测专用章

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建