

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果



检测日期 检测项目	4月26日				
	3:45	10:12	13:25	21:55	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	306280	305251	374325	305818	322918
烟气温度 °C	67.2	67.4	67.5	67.4	67.4
环境大气压 Kpa	87.34	87.68	87.70	87.35	87.52
湿度 (%RH)	5.6	5.4	5.8	5.4	5.6
烟气流速 m/s	1.78	1.77	2.18	1.78	1.88
含氧量 (%)	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1
烟尘浓度 mg/Nm ³	14.244	14.544	14.580	13.038	14.101
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	16.436	16.912	17.085	15.161	16.398
烟尘排放速率 kg/h	2.80	2.87	3.51	2.57	2.94
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	13	15	12	11	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	15	17	14	13	15
二氧化硫排放速率 kg/h	2.56	2.96	2.89	2.17	2.64
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	30.1	30.2	31.2	30.7	30.6
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	34.7	35.1	36.6	35.7	35.5
氮氧化物排放速率 kg/h	5.9	6.0	7.5	6.1	6.36

编制人：赵利东

赵利东
39-2020



内蒙古腾泽环境检测有限公司

2020年4月27日

编制单位：内蒙古腾泽环境检测有限公司



扫描全能王 创建