

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测项目	检测日期 4月27日				
	3:55	10:24	13:57	21:40	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	373716	304305	304383	304524	321732
烟气温度 ℃	66.5	66.4	66.2	66.3	66.4
环境大气压 Kpa	87.42	87.68	87.69	87.38	87.54
湿度 (%RH)	4.5	4.6	4.7	4.2	4.5
烟气流速 m/s	2.17	1.77	1.77	1.77	1.87
含氧量 (%)	7.1	7.5	7.2	7.4	7.3
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	15.450	14.948	13.793	15.070	14.815
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	16.672	16.609	14.993	16.621	16.224
烟尘排放速率 kg/h	3.76	2.98	2.74	3.01	3.12
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	12	13	11	14	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13	14	12	15	14
二氧化硫排放速率 kg/h	2.92	2.59	2.19	2.79	2.62
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35.4	35.1	34.2	34.3	34.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	38.2	39.0	37.2	37.8	38.1
氮氧化物排放速率 kg/h	8.6	7.0	6.8	6.8	7.31

编制人：赵利东

赵利东  
3/4-2020



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月28日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建