

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	4月28日				
	5:23	11:01	14:56	22:34	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	375501	374731	305983	375087	357825
烟气温度℃	67.1	67.5	67.4	67.3	67.3
环境大气压 Kpa	87.35	87.62	87.69	87.36	87.51
湿度 (%RH)	6.2	6.3	6.4	6.2	6.3
烟气流速 m/s	2.18	2.18	1.78	2.18	2.08
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	15.463	13.746	14.581	14.666	14.614
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	17.181	15.388	16.082	16.296	16.237
烟尘排放速率 kg/h	3.70	3.30	2.85	3.52	3.34
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	15	10	12	14	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	17	11	13	16	14
二氧化硫排放速率 kg/h	3.59	2.40	2.35	3.36	2.92
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.0	26.4	26.3	26.1	26.2
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	28.9	29.6	29.0	29.0	29.1
氮氧化物排放速率 kg/h	6.2	6.3	5.1	6.3	5.99

编制人：赵利东

赵利东 2020年4月29日



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月29日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建