

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期 检测项目	4月29日				
	3:58	10:12	14:32	22:11	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	306262	305358	374400	305826	322962
烟气温度℃	67.2	67.5	67.4	67.3	67.4
环境大气压 Kpa	87.35	87.68	87.64	87.32	87.50
湿度 (%RH)	5.6	5.5	5.8	5.4	5.6
烟气流速 m/s	1.78	1.77	2.18	1.78	1.88
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.2	7.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	13.022	14.140	11.436	11.005	12.401
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	14.468	15.828	12.613	11.962	13.718
烟尘排放速率 kg/h	2.56	2.79	2.75	2.17	2.57
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	15	13	11	12	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	17	15	12	13	14
二氧化硫排放速率 kg/h	2.95	2.56	2.65	2.37	2.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.3	26.5	25.4	25.1	25.8
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	29.2	29.7	28.0	27.3	28.5
氮氧化物排放速率 kg/h	5.2	5.2	6.1	4.9	5.37

编制人：赵利东

赵利东
2020年4月30日



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年4月30日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建