

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期 检测项目	4月30日				
	3:35	10:46	14:14	22:05	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	375700	305947	374654	306427	340682
烟气温度 °C	67.5	67.4	67.6	67.5	67.5
环境大气压 Kpa	87.36	87.64	87.68	87.35	87.51
湿度 (%RH)	6.2	6.4	6.1	6.3	6.3
烟气流速 m/s	2.18	1.78	2.18	1.78	1.98
含氧量 (%)	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	10.579	11.318	10.248	11.001	10.786
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	12.021	12.669	11.645	12.407	12.186
烟尘排放速率 kg/h	2.53	2.22	2.46	2.15	2.34
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	13	11	10	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	14	15	13	11	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.87	2.54	2.64	1.96	2.50
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.5	26.7	25.6	26.0	26.2
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	30.1	29.9	29.1	29.3	29.6
氮氧化物排放速率 kg/h	6.3	5.2	6.2	5.1	5.70

编制人：赵利东



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年5月1日

PL 20
95-2020

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建