

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月1日				
	4:35	9:12	13:14	22:0.1	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	306174	305306	373999	374365	339961
烟气温度℃	67.4	67.8	67.9	67.3	67.6
环境大气压 Kpa	87.45	87.75	87.74	87.41	87.59
湿度 (%RH)	5.6	5.4	5.2	5.4	5.4
烟气流速 m/s	1.78	1.77	2.17	2.18	1.98
含氧量 (%)	6.9	6.8	7.5	7.1	7.1
烟尘浓度 mg/Nm ³	8.535	9.284	9.846	11.400	9.766
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	9.080	9.807	10.940	12.302	10.532
烟尘排放速率 kg/h	1.68	1.83	2.38	2.75	2.16
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	11	12	10	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11	12	13	11	12
二氧化硫排放速率 kg/h	1.97	2.17	2.91	2.42	2.36
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	30.0	31.2	32.2	32.5	31.5
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.9	33.0	35.8	35.1	33.9
氮氧化物排放速率 kg/h	5.9	6.2	7.8	7.9	6.93

编制人：赵利东



内蒙古腾峰环境检测有限公司

2020年5月2日

赵利东 2020.5.2

编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建